North Alabama Sand & Gravel, LLC

NASAG

www.nasag.com

Form BMT-33
ALDOT Bureau of Materials and Test Worksheet
AHD-100 Concrete Sand
Sieve Analysis Work Sheet

Sampled By:	Sidonia Edwards
Sampled From:	Production
Pitt Location	43
Sample Date:	1/4/2008
Sample Time:	2:30PM

Sieves		% Retain	Specifications	Sieves	% Passing
3/8"	0.0	0	100% Passing		100
#4	26.4	4	95-100%		96
#8	85.0	14	80-100%		86
#16	130.3	22	50-90%		78
#30	192.9	33			67
#50	454.8	77	5-30%		23
#100	579.1	98	0-10%		2
#200	587.5	99			1
FM	2.48		2.35-2.40	Ideal Range	
Beginning Weight	591.2				
Ending Weight	591.0				
Sample Results:	Pass				

COMMENTS: